

कार्यालय अग्नि शमन अधिकारी शामली मुजफ्फरनगर

पत्रांक : नि० - 4 / एन०ओ०सी० - स्कूल / एफ०एस० - शामली

दिनांक :- अप्रैल, 24/2006

सेवा में,

श्री चमन सिंह (मैनेजर)

एंग्लो वैदिक शिक्षा समिति

सहारनपुर रोड, थाना भवन, मु०नगर

विषय:- अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 19.04.2006

महोदय,

उपर्युक्त विषय एवं संदर्भित प्रार्थना पत्र के अनुसार उपलब्ध कराई गई एंग्लो वैदिक शिक्षा समिति द्वारा दिल्ली-सहारनपुर रोड करवा थाना भवन जनपद मुजफ्फरनगर पर स्थित बजाज शुगर मिल के समीप अर्पण पब्लिक स्कूल निर्माणधीन अवस्था में है का मुझ अग्निशमन अधिकारी शामली द्वारा साईट पर जाकर अग्निशमन दृष्टिकोण से जाँच की स्थल-स्कूल सुरक्षित हैं निर्माण कार्य प्रगति पर हैं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया 1983 के पार्ट-3 के उल्लेखित नियमों / मानकों के अनुरूप तीन मंजिला भवन का निर्माण कराया जा सकता है, तथा पार्ट-4 में उल्लेखित अग्निशमन व्यवस्था कराई जाये, एवं निर्देशित किया जाता है। कि शिक्षा संस्थान के प्रत्येक मंजिल पर निम्न अग्निशमन व्यवस्था हर समय बनाये रखेंगे।

1. डी०सी०पी० टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 10 किग्रा - 4 अदद
2. CO₂ टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 4.5 पोण्ड - 2 अदद लैब एवं कम्प्यूटर कक्ष के लिये।
3. होजरील फिटिंग - 1 अदद
4. फायर बकेट (बालू पानी की बाल्टियाँ हैंग की हुई) - 4 अदद
तीसरी मंजिल छत पर]
5. होजरील फिटिंग के लिये 1000 लीटर पानी के सिन्थेटिक टैंक - 2 अदद
6. स्कूल परिसर में टयूबवैल के पास 8 x 8 x 8 का रिजर्व पानी का स्टेटिक टैंक को स्थापित करना टैंक तक फायर सर्विस की वाहन पहुँचाने हेतु एप्रोचिंग रोड का बनाया जाना।
7. भवन के ऊपर तर्णित चालक यंत्र का लगाया जाना।

उपरोक्तानुसार उपलब्ध कराई गई मानचित्र पत्रावली का अनुमादेन करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। अनियमितता पाई जाने पर यह स्वतः निरस्त माना जायेगा जिसके लिये आवेदन स्वयं उत्तर दाई होंगे। सी०बी०एस०ई० बोर्ड से सम्बन्धता हेतु संस्तुति सहित सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार - 1 अदद

इति लिपि

आवेदन के चालक एवं
आवेदन कार्रवाई हेतु अर्पित है।

(एंग्लो वैदिक शिक्षा समिति)
अग्निशमन अधिकारी
अग्निशमन अधिकारी
शामली, मुजफ्फरनगर (उ०प्र०)
शामली (मु०नगर)



दीर्घिका
 क० मु० मो० बापाने नदी ई क शरी
 मेरे पत्रांक 17/10-4/2006 आ० सी० स्कूल/प्र० शांति
 शांती ट्रिप्लेक. अप्रैल 24, 2006 में उल्लेखित विधि
 शरी के अनुसार मान चित्रा पत्रावली पर प्रस्ताव
 गमा स्थल का अनुमोदन किया जाता है।


(Signature)
 24/4/06
 (सचिव सचिव)
 प्रमिशन प्रमिशनरी
 बाहवा (मु० नगर)

AREA STATEMENT :


TOTAL LAND AREA	= 1030000 SQ. M.
AREA AT GROUND FLOOR	= 696200 SQ. M.
AREA AT 1ST FLOOR	= 331500 SQ. M.
AREA AT 2ND FLOOR	= 52800 SQ. M.
TOTAL COVERED AREA	= 1076000 SQ. M.

DELHI ROAD TO DELH

PLAN



PLAN	102
SITE PLAN	102
ELEVATION	102
SECTION	102
KEY PLAN	N.T.S.



PROPOSED SCHOOL BUILDING
 PLAN FOR ANGELO VEDHIK
 SHIKSHA SAMITI, SITUATED AT
 KASRA NO. 1365, 1366,
 1367 DELHI ROAD THANA
 BAHWAN, MUDJEEF NAGAR